

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 68 тел.8 (391) 211-45-95

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и
Ачинскому району

662155 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, 4 микрорайон Привокзального
района, 15, тел. 8(39151) 5-03-49

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Ачинск

(место составления акта)

“ 05 ” мая 20 22 г.

(дата составления акта)

15 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственной власти (местного самоуправления) по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности

№ 67

По адресу/адресам: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 1, стр.4/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора)

о проведении плановой выездной проверки №67 от 18.04.2022г. подписанного заместителем
главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору
Михайловым Д.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Малиновского сельсовета Ачинского района Красноярского края

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

” 21 ” апреля 20 22 г. с 10 часов 00 минут по 17 часов 00 минут

” 05 ” мая 20 22 г. с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (8 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ачинску и
Ачинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. Главы Малиновского сельсовета Лейман О.Ф.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не согласовывалась

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: *заместитель главного государственного инспектора г.Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору Михайлов Д.А.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: *И.о. Главы Малиновского сельсовета Лейман О.Ф.*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

По результатам анализа обеспечения первичных мер пожарной безопасности поселения, установленных федеральным законодательством отмечается следующее:

Территория Малиновского сельсовета расположена в центральной части Ачинского района и граничит с восточной стороны с территорией Тарутинского сельсовета, с южной с территорией Горновского сельсовета, с западной стороны с территорией г. Ачинска, с северной с территорией Преображенского сельсовета. Общая площадь МО Малиновского сельского совета составляет 3305,3 га. На территории имеется два населенных пункта пос. Малиновка и д. Ильинка. Общая численность населения 2718 чел., жилых домов - 205.

На территории Малиновского сельсовета имеются средняя образовательная школа, детский сад, амбулатория, районный ДК.

Основная застройка пос. Малиновка пятиэтажные панельные многоквартирные жилые дома, одноэтажные и двухэтажные, основная принадлежность жилых домов частная. В д. Ильинка имеется одна улица (ул. Центральная) с двухсторонней застройкой жилыми домами III-V степенью огнестойкости.

Состояние пожарной охраны, организация пожаротушения

Основным действующим элементом системы обеспечения пожарной безопасности является подразделение ГПС, дислоцированное в г. Ачинске (ПСЧ-80 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю). Радиус выезда подразделения ГПС до центральной усадьбы пос. Малиновка и д. Ильинке не превышает нормативный показатель ФЗ-123, Расстояние от ПСЧ-80 до пос. Малиновка 9 км, до д.Ильинка - 13 км. Помимо подразделения ПСЧ -80 на тушение пожаров привлекается ПСЧ-15, дислоцированная в гор. Ачинске пр. Лапенкова 3.

Для нужд тушения пожара в населенном пункте пос. Малиновка присутствует переносная пожарная мотопомпа, д. Ильинка, отсутствует переносная пожарная мотопомпа.

Состояние связи и освещения

Всего на территории Малиновского сельсовета установлено более 100 стационарных телефонов. В п. Малиновка установлен один таксофон, расположенный в помещении ДК, находящийся на момент проверки в исправном состоянии. В д. Ильинка присутствует сотовая связь устойчивая на всех операторов. В п. Малиновка и в д. Ильинка имеются устройства для оповещения людей о пожаре, которые находятся в исправном состоянии.

Имеющееся наружное освещение на территории Малиновского сельсовета на улицах с преимущественной застройкой индивидуальными жилыми домами в тёмное время суток обеспечивается, что является достаточным для освещения жилых домов. Вместе с тем, у имеющихся противопожарных водосточников имеются электрические опоры, которые оснащены фонарями.

Состояние дорог, проездов, подъездов к объектам Малиновского сельсовета

Дорожное полотно на территории Малиновского сельсовета имеет в основном асфальтное покрытие. В п. Малиновка по улицам Цветочная, 4-й квартал дороги имеют частичное щебеночное покрытие протяженностью 400 метров, ул. Полевая, Новая, Садовая, Васильковая – грунтовое покрытие - 2600м. В д. Ильинка Центральная улица имеет щебеночное покрытие (1000м). Ремонт дорог между населенными пунктами занимается Ачинское ДРСУ. В зимнее время дороги очищаются на всю ширину проезда, подъездные пути к водосточникам расположенных на территории населенных пунктов выполняет также Ачинское ДРСУ.

Состояние противопожарного водоснабжения

На территории МО имеется 4 пожарных гидранта (пос. Малиновка ул. Центральная, д.№ 6; квартал 1, д. 37 и д.26; квартал 3, д.26). В соответствии с годовым планом – графиком 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю два раза в год производится проверка сотрудниками ПЧ-80 с оформлением актов проверок. Проверка показала, что наружное противопожарное водоснабжения пос. Малиновка находится в исправном состоянии.

Перед въездом в д. Ильинка с правой стороны от дороги находится естественный водоем в зимнее время оборудуется устройством незамерзаемого проруба. Подъездные пути имеются. Также для ликвидации пожаров в данном населенном пункте используется приспособление для забора воды в котельной пос. Малиновка что расположена в 2-х км. от д. Ильинка.

Состояние пожарной безопасности объектов, находящихся в ведении муниципального образования

На балансе муниципального образования зданий и помещений нет. Помещение администрации Малиновского сельсовета расположено по адресу: п. Малиновка, квартал 3, зд.32Б.

Помещение площадью 100 кв.м. расположено на первом этаже двухэтажного здания, кровля мягкая, отопление центральное, здание электрифицировано. Вход в помещение осуществляется через центральный вход здания. Все помещения здания оборудованы автоматическими установками обнаружения пожара. Помещения администрации в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения. Монтаж силовых и осветительных сетей выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов по энергоэффективности. Внутреннее противопожарное водоснабжение здания отсутствует, на расстоянии 15 метров от здания расположен ПГ.

Представителями администрации сельсовета ежегодно ведется контроль за несанкционированными стройками в населенных пунктах МО.

Очистка противопожарных разрывов и населенных пунктов ежегодно очищаются от горючего мусора. В местах вероятного переброса огня на населенные пункты обеспечены минерализованными полосами. Общая протяженность полос составляет 7,539 километров.

Состояние организации противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности

Обучение населения мерам пожарной безопасности на территории сельсовета проводится должностными лицами администрации в форме бесед. Обучение граждан в соответствии с постановлением следует проводить на сходах, собраниях граждан по месту проживания. Проведение собраний фиксируется в протоколах. В ходе проверки данные протокола предъявлены.

В 2022 году должностными лицами администрации проведено 6 собраний граждан с общим охватом 365 чел.

Специалистом администрации через печатный информационный листок «Малиновский вестник», через стенды объявлений, расположенные в общедоступных с наибольшим скоплением населения местах, проводилась агитационная работа среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе и необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования.

Должностными лицами администрации в 2022 году проинструктированы 371 человек, что подтверждается предоставленными отрывными корешками. Ежегодно весной и осенью проводятся сходы граждан.

На проведенных сходах граждан обсуждаются вопросы пожарной безопасности. Главой доводится информация о пожароопасном периоде. Рекомендуются жителям провести беседы с детьми, рекомендуется сено располагать на безопасном расстоянии от строений. Запрещено сжигать мусор и разводить костры.

Специалистом администрации проводилась агитационная работа среди населения по вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе и необходимости своевременного ремонта печного отопления и электрооборудования.

Работа муниципального образования по вопросу целенаправленного информирования населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности и обучения населения мерам пожарной безопасности проводится на должном уровне. Полномочия муниципального образования используются в полном объеме. Организующая и координирующая роль муниципального образования по вопросу целенаправленного информирования общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности и обучения населения мерам пожарной безопасности выполняются.

Финансирование противопожарных мероприятий

На период 2022 года в бюджете Малиновского сельсовета на обеспечение пожарной безопасности предусмотрено 245,553 тысяч рублей.

Органом местного самоуправления созданы условия для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах. Главой муниципального образования и депутатами представительного органа местного самоуправления разработаны и рассмотрены муниципальные правовые акты, обеспечивающие соблюдение прав и законных интересов добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусматривающие систему мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных;

Органом местного самоуправления в целях пожаротушения созданы условия для

забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Малиновского сельсовета, что в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» относится к полномочиям местного самоуправления поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов.

Таким образом, органом местного самоуправления исполняются полномочия органа местного самоуправления в области пожарной безопасности, установленные статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного
государственного инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору



Михайлов Д.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. Главы Малиновского сельсовета Лейман О.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” мая 20 22 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19